

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                 | Заявлено в проекте         | Предлагаемая замена        |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Модель</b>                   | <b>AccordTec AT-12/150</b> | <b>AccordTec AT-12/30W</b> |
| Код ДИАС                        | 42982                      | 20584                      |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)           | 10 329 руб.                | 1 515 руб.                 |
| Наличие                         | под заказ                  | удалённый склад            |
| Рабочая температура, С°         | -15...+55                  | -20...+50                  |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)            | 465x45x200                 | 135x49x33                  |
| Выходное напряжение, В          | 12,6                       | 12                         |
| Вес нетто, кг                   | —                          | 0,324                      |
| Выходной ток, А                 | —                          | 3                          |
| Класс защиты                    | —                          | IP67                       |
| Диапазон входного напряжения, В | 110-250                    | 110-250                    |
| Производитель                   | AccordTec                  | AccordTec                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:34, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.