

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Smartec ST-PS120BDU-BK	AccordТес ББП-24 исп.1
Код ДИАС	45776	13459
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	5 700 руб.	5 801 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	Smartec	AccordТес
Выходное напряжение, В	12	24
Ток нагрузки, А	20	3
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	12	25
Рабочая температура, С°	-20...+50	-15...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	63х124х113	285х490х80
Диапазон входного напряжения, В	190-265	110-250
Количество АКБ	—	2
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	—	17
Тип аккумулятора	—	герметичные необслуживаемые, соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) напряжением 12 V
Корпус	—	Металлический
Ток заряда АКБ, А	1	1
Защита АКБ от глубокого разряда	Да	Да
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:39, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.