

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 1192976	PowerCom 2006390
Код ДИАС	47100	93827
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	64 590 руб.	47 701 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	0...+40	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x86,5x430	428x84x635
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	—
Количество АКБ	4	6
Ёмкость каждой АКБ, Ач	9	7,2
Номинальная ёмкость модуля, Ач	14	—
Номинальное напряжение, В	48	72
Производитель	IPPON	PowerCom
Вес нетто, кг	27,5	37,3
Класс защиты	IP20	—
Напряжение каждой АКБ, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:31, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.