

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 8959 RAPAN-UPS 2000 RACK+4x9Ah	IPPON 1192980
Код ДИАС	47982	47096
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	63 100 руб.	75 290 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	27,5	21
Рабочая температура, С°	-10...45°С	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	445x88x535	439x86,5x436
Активная мощность, Ватт	1 400	1 800
Влажность, %	10-90	0-95 (без конденсации)
Выходные разъемы	IEC C13 x 8	8 x IEC C13
Частота тока вход, Гц	50	50-60
Частота тока выход, Гц	50	50/60
Диапазон входного напряжения, В	145-280	176-288
Защита АКБ	Да	—
Выходное напряжение, В	220	220/230/240
Производитель	Бастион	IPPON
Типовое время перезарядки, часов	6,000	3,000
USB-порт	—	Да
Аварийное отключение EPO	—	Да
Акустический шум, <дБ	—	47
Защита от всплесков напряжения	—	405 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	при Uвх > 233 / 243 / 254 В, Uвых=0,88 x Uвх; при Uвх < 198 / 207 / 216 В, Uвых=1,14 x Uвх.
Время переключения на батарею, мс	—	2-10
Защита от перегрузок	—	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 3 мин; при > 150% - выключится по истечении 200 мс.
Класс защиты	—	IP20
Полная мощность, ВА	2 000	2 000
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	4	4
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 18:16, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.