

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 946 СКАТ ИБП-48/9-4х17	AccordТес ББП-50 исп. 1
Код ДИАС	49212	41005
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	65 000 руб.	3 197 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	8	—
Рабочая температура, С°	-10...+40	-15...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	465x195x435	240x170x80
Выходное напряжение, В	55	12,6
Диапазон входного напряжения, В	170-250	110-250
Количество АКБ	4	—
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	17	7
Ток заряда АКБ, А	4,2	1
Ток нагрузки, А	9	5
Класс защиты	IP20	—
Производитель	Бастион	AccordТес
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	—	13,7
Тип аккумулятора	—	герметичные необслуживаемые, соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) напряжением 12 V
Защита АКБ от глубокого разряда	Да	Да
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	Да
Корпус	Металлический	Металлический

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:43, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.