

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO PS-24120	OSNOVO PS-52065
Код ДИАС	50319	60680
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	3 872 руб.	2 684 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-10...+70	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	170x65x40	115x30x50
Выходное напряжение, В	24	52
Диапазон входного напряжения, В	100-240	90-265
Выходная мощность, Вт	120	65
Выходной ток, А	5	1,25
Вес нетто, кг	—	0,15
Производитель	OSNOVO	OSNOVO

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 02:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.