

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO PS-24120	AccordTec AT-12/50
Код ДИАС	50319	67355
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	3 872 руб.	1 647 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-10...+70	-15...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	170x65x40	127x60x76
Выходное напряжение, В	24	12,6
Выходная мощность, Вт	120	—
Производитель	OSNOVO	AccordTec
Вес нетто, кг	—	0,348
Диапазон входного напряжения, В	100-240	100-240
Выходной ток, А	5	5

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 15:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.