

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO PS-24360/I	OSNOVO PS-5010
Код ДИАС	50329	18974
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	11 012 руб.	834 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-40...+50	-10...+70
Размеры (ШхВхГ) (мм)	121x75x110	70x40x30
Выходное напряжение, В	24	5
Диапазон входного напряжения, В	100-240	90-265
Выходная мощность, Вт	360	10
Выходной ток, А	15	2
Производитель	OSNOVO	OSNOVO

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 15:16, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.