

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO PS-24360/I	OSNOVO PS-12012(ver.2)
Код ДИАС	50329	39256
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	11 012 руб.	627 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-40...+50	-10...+70
Размеры (ШхВхГ) (мм)	121x75x110	28,2x73,8x58,8
Выходное напряжение, В	24	12
Диапазон входного напряжения, В	100-240	220
Выходная мощность, Вт	360	12
Выходной ток, А	15	1
Производитель	OSNOVO	OSNOVO

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 15:16, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.