

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO PS-48048/I	TRASSIR TR-PSI52DC120W
Код ДИАС	50330	90784
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	3 409 руб.	7 640 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-40...+50	-35...+75
Размеры (ШхВхГ) (мм)	45x75x96	40x150x104
Выходное напряжение, В	48	57
Диапазон входного напряжения, В	195-265	100-265
Выходная мощность, Вт	48	125
Выходной ток, А	1	2,5
Производитель	OSNOVO	TRASSIR
Вес нетто, кг	—	0,52

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 09:51, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.