

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	ITK LN05-24U66-G	REXANT 04-4268-232 Rexant
Код ДИАС	50620	95446
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	64 513 руб.	64 605 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-10...+45	-40...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	600x1250x600	600x2055x800
Высота, мм	1 250	2 055
Глубина, мм	600	800
Максимальная распределенная нагрузка, кг	1 000	800
Монтажная единица, U	24	42
Полезная глубина, мм	515	700
Передняя дверь	Стекло	Перфорация
Производитель	ITK	REXANT
Вес нетто, кг	—	79,5
Задняя дверь	—	Перфорация
Встроенный вентилятор	—	Да
Ширина, мм	600	600
Класс защиты	IP20	IP20
Исполнение шкафа	Напольный	Напольный
Стенки	Металл	Металл
Тип шкафа	Телекоммуникационный	Телекоммуникационный
Каркас шкафа	Разборный	Разборный
Встроенный кондиционер	—	Нет
Встроенный обогреватель	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.