

Лист согласования замены оборудования

Дата: 09.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	AccordTec ББП-20 Lite	Болид МИП-12 исп.01 (МИП-12-1/7ПЗ)
Код ДИАС	51036	18607
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	1 224 руб.	1 600 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-15...+50	-10...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	134x164x78	102x107x39
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	13,7	13,6
Диапазон входного напряжения, В	110-250	150-253
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	7	4,5 - 12
Ток заряда АКБ, А	1	0,5
Ток нагрузки, А	2	1
Защита АКБ от глубокого разряда	Нет	Да
Корпус	Металлический	Пластиковый
Производитель	AccordTec	Болид
Количество АКБ	—	1
Вес нетто, кг	—	0,2
Класс защиты	—	IP30
Выходное напряжение, В	13,6	13,6
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 09.10.2026 13:22, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.