

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	AccordTec ББП-20 Lite	AccordTec ББП-30 исп. 1
Код ДИАС	51036	41004
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	1 224 руб.	2 680 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	134x164x78	170x240x80
Выходное напряжение, В	13,6	12,6
Ток нагрузки, А	2	3
Защита АКБ от глубокого разряда	Нет	Да
Количество АКБ	—	1
Тип аккумулятора	—	герметичные необслуживаемые, соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) напряжением 12 V
Рабочая температура, С°	-15...+50	-15...+50
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	13,7	13,7
Диапазон входного напряжения, В	110-250	110-250
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	7	7
Ток заряда АКБ, А	1	1
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	Да
Корпус	Металлический	Металлический
Производитель	AccordTec	AccordTec

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.