

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	BioSmart BioSmart WTC2-EM	Hikvision DS-K1T502DBFWX-C
Код ДИАС	51601	11110
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	73 240 руб.	44 090 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	0...+50	-40...+70
Интерфейс связи	Ethernet, RS-485, Wiegand	RS-485, Wiegand
Память журнала событий	100 000	300 000
Память карт	5 000	100 000
Память шаблонов отпечатка пальцев	4 500	10 000
Размер экрана,"	3,5	—
Wi-Fi	Нет	Да
Производитель	BioSmart	Hikvision
Класс защиты	—	IP65
Тип идентификаторов	карта, отпечаток пальца	Карта, отпечаток пальца
Измерение температуры	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.