

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	BioSmart BioSmart WTC2-EM	ZKTeco SpeedFace-H5L
Код ДИАС	51601	51680
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	73 240 руб.	61 820 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	0...+50	-10...+45
Интерфейс связи	Ethernet, RS-485, Wiegand	TCP/IP, 2xUSB, Wi-Fi (опция), RS232/RS485, Wiegand вход/выход
Память журнала событий	100 000	200 000
Память карт	5 000	10 000
Память шаблонов отпечатка пальцев	4 500	6 000
Размер экрана, "	3,5	5
Тип идентификаторов	карта, отпечаток пальца	лицо, ладонь, карта
Производитель	BioSmart	ZKTeco
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	135x167x22
Память шаблонов ладони	—	3 000
Память шаблонов лиц	—	6 000
Тип терминала	—	Биометрический
Wi-Fi	Нет	Нет
Измерение температуры	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.