

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 49 СКАТ-1200 И7 исп.1	Болид РИП-24 исп.12 (РИП-24-1/7М4-Р)
Код ДИАС	53236	18624
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 400 руб.	7 363 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	1	2,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	170x210x136	340x270x100
Выходное напряжение, В	14	27,2
Диапазон входного напряжения, В	175-245	187-242
Количество АКБ	1	2
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	4,5-12	7
Ток заряда АКБ, А	0,65	—
Ток нагрузки, А	4	1
Класс защиты	IP20	IP30
Защита АКБ от глубокого разряда	Да	—
Корпус	Металлопластиковый	Металлический
Производитель	Бастион	Болид
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	—	27
Рабочая температура, С°	-10...+40	-10...+40
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:44, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.