

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 49 СКАТ-1200 И7 исп.1	AccordТес ББП-80 исп.1
Код ДИАС	53236	67110
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 400 руб.	5 697 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	1	—
Рабочая температура, С°	-10...+40	-15...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	170x210x136	288x298x78
Выходное напряжение, В	14	12,6
Диапазон входного напряжения, В	175-245	110-250
Количество АКБ	1	—
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	4,5-12	17
Ток заряда АКБ, А	0,65	1
Ток нагрузки, А	4	8
Класс защиты	IP20	—
Корпус	Металлопластиковый	Металлический
Производитель	Бастион	AccordТес
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	—	13,7
Защита АКБ от глубокого разряда	Да	Да
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 00:07, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.