

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 109 СКАТ-2400 исп.6/10	Болид РИП-12 исп.101 (РИП-12-5/17М7-V1)
Код ДИАС	54286	18610
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	34 000 руб.	4 885 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	3,1	2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	213х295х101	195х295х90
Выходное напряжение, В	27,1	13,6
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	27,1	13,6
Диапазон входного напряжения, В	180-250	150-265
Количество АКБ	2	1
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	26-250	17
Ток заряда АКБ, А	6	—
Ток нагрузки, А	10	5
Класс защиты	IP20	IP30
Производитель	Бастион	Болид
Рабочая температура, С°	-10...+40	-10...+40
Защита АКБ от глубокого разряда	Да	Да
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	Да
Корпус	Металлический	Металлический

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 15:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.