

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 109 СКАТ-2400 исп.6/10	AccordТес ББП-30N
Код ДИАС	54286	40696
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	34 000 руб.	1 590 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	3,1	—
Рабочая температура, С°	-10...+40	-15...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	213x295x101	167x164x72
Выходное напряжение, В	27,1	12,6
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	27,1	13,7
Диапазон входного напряжения, В	180-250	110-250
Количество АКБ	2	—
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	26-250	7
Ток заряда АКБ, А	6	1
Ток нагрузки, А	10	3
Класс защиты	IP20	—
Защита АКБ от глубокого разряда	Да	Нет
Производитель	Бастион	AccordТес
Тип аккумулятора	—	герметичные необслуживаемые, соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) напряжением 12 V
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	Да
Корпус	Металлический	Металлический

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 18:18, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.