

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 357 ББП РАПАН - 60 исп.26	AccordТес ББП-50 исп. 1
Код ДИАС	54714	41005
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	5 200 руб.	3 197 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	2,2	—
Рабочая температура, С°	-10...+40	-15...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	225x192x225	240x170x80
Выходное напряжение, В	14	12,6
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	14	13,7
Диапазон входного напряжения, В	187-242	110-250
Количество АКБ	1	—
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	26	7
Тип аккумулятора	герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые	герметичные необслуживаемые, соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) напряжением 12 V
Ток заряда АКБ, А	0,1	1
Класс защиты	IP20	—
Производитель	Бастион	AccordТес
Защита АКБ от глубокого разряда	—	Да
Ток нагрузки, А	5	5
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	Да
Корпус	Металлический	Металлический

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:44, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.