

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OXGARD Praktika T-01-2R (Mifare)	3V 3V Model L УХЛ 2.1
Код ДИАС	59331	20214
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	103 395 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	OXGARD	3V
Вес нетто, кг	—	31
Рабочая температура, С°	—	-30...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	1120x450x360
Встроенный контроллер	—	Да
Планки	—	Комплектуется дополнительно
Пульт управления	—	Да
Пропускная способность, чел./мин	—	30
Ширина зоны прохода, мм	—	745
Вариант исполнения	—	Трипод
Встроенные считыватели	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:37, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.