

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO PS-52065	OSNOVO PS-55048/I
Код ДИАС	60680	41207
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	2 684 руб.	3 510 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,15	—
Рабочая температура, С°	-10...+55	-40...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	115x30x50	45x96x75
Выходное напряжение, В	52	55
Диапазон входного напряжения, В	90-265	195-265
Выходная мощность, Вт	65	48
Выходной ток, А	1,25	0,9
Производитель	OSNOVO	OSNOVO

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:18, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.