

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Remer (ЦМО) ШТК-М-18.6.6-1AAA-9005	TLK TWC-126060-R-M-GY (в архиве)
Код ДИАС	61744	10326
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	35 608 руб.	31 030 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	56	32
Рабочая температура, С°	+5...+40	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	600x960x620	600x636x600
Высота, мм	960	636
Глубина, мм	620	600
Максимальная распределенная нагрузка, кг	420	60
Монтажная единица, U	18	12
Полезная глубина, мм	455	540
Исполнение шкафа	Напольный	Настенный
Передняя дверь	Стекло	Металл
Производитель	Remer (ЦМО)	TLK
Максимальное расстояние между направляющими, мм	—	490
Ширина, мм	600	600
Класс защиты	IP20	IP20
Стенки	Металл	Металл
Тип шкафа	Телекоммуникационный	Телекоммуникационный
Каркас шкафа	Разборный	Разборный

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.