

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Remer (ЦМО) ШТК-М-18.6.6-1AAA-9005	REXANT 04-1866-211 Rexant
Код ДИАС	61744	87809
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	35 608 руб.	34 876 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	56	46
Рабочая температура, С°	+5...+40	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	600x960x620	600x987x600
Высота, мм	960	987
Глубина, мм	620	600
Максимальная распределенная нагрузка, кг	420	800
Полезная глубина, мм	455	402
Производитель	Remer (ЦМО)	REXANT
Максимальное расстояние между направляющими, мм	—	482,6
Встроенный вентилятор	—	Да
Монтажная единица, U	18	18
Ширина, мм	600	600
Класс защиты	IP20	IP20
Исполнение шкафа	Напольный	Напольный
Передняя дверь	Стекло	Стекло
Стенки	Металл	Металл
Тип шкафа	Телекоммуникационный	Телекоммуникационный
Каркас шкафа	Разборный	Разборный

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:53, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.