

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Remer (ЦМО) ШТК-М-18.6.6-1AAA-9005	Cabeus SH-05F-9U60/45m
Код ДИАС	61744	91690
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	35 608 руб.	16 797 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	56	19
Рабочая температура, С°	+5...+40	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	600x960x620	600x501x450
Высота, мм	960	501
Глубина, мм	620	450
Максимальная распределенная нагрузка, кг	420	60
Монтажная единица, U	18	9
Полезная глубина, мм	455	390
Исполнение шкафа	Напольный	Настенный
Передняя дверь	Стекло	Металл
Производитель	Remer (ЦМО)	Cabeus
Задняя дверь	—	Металл
Ширина, мм	600	600
Класс защиты	IP20	IP20
Стенки	Металл	Металл
Тип шкафа	Телекоммуникационный	Телекоммуникационный
Каркас шкафа	Разборный	Разборный
Встроенный кондиционер	—	Нет
Встроенный вентилятор	—	Нет
Встроенный обогреватель	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:28, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.