

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Remer (ЦМО) ШТК-М-42.8.8-4AAA	REXANT 04-4288-211 Rexant
Код ДИАС	61826	95447
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	76 432 руб.	76 689 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	123,12	111,8
Рабочая температура, С°	+5...+40	-40...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	800x2030x820	800x1950x800
Высота, мм	2 030	1 950
Глубина, мм	820	800
Максимальная распределенная нагрузка, кг	710	800
Полезная глубина, мм	655	700
Передняя дверь	Перфорация	Стекло
Производитель	Remer (ЦМО)	REXANT
Задняя дверь	—	Перфорация
Встроенный вентилятор	—	Да
Монтажная единица, U	42	42
Ширина, мм	800	800
Класс защиты	IP20	IP20
Исполнение шкафа	Напольный	Напольный
Стенки	Металл	Металл
Тип шкафа	Телекоммуникационный	Телекоммуникационный
Каркас шкафа	Разборный	Разборный
Встроенный кондиционер	—	Нет
Встроенный обогреватель	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:06, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.