

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Remer (ЦМО) ШТВ-Н-9.6.5-4AAA	TLK TWC-096045-R-M-GY (в архиве)
Код ДИАС	61908	10307
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	41 420 руб.	25 140 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	40	24,4
Рабочая температура, С°	-50...+45	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	620x500x530	600x503x450
Высота, мм	500	503
Глубина, мм	530	450
Максимальная распределенная нагрузка, кг	150	60
Полезная глубина, мм	420	390
Ширина, мм	620	600
Класс защиты	IP65	IP20
Передняя дверь	Перфорация	Металл
Тип шкафа	Всепогодный	Телекоммуникационный
Каркас шкафа	Неразборный	Разборный
Производитель	Remer (ЦМО)	TLK
Максимальное расстояние между направляющими, мм	—	340
Монтажная единица, U	9	9
Исполнение шкафа	Настенный	Настенный
Стенки	Металл	Металл

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 07:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.