

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Remer (ЦМО) ШТВ-Н-6.6.5-4AAA-T1	Remer (ЦМО) ШТК-М-48.6.12-44AA-9005
Код ДИАС	61919	82609
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	94 063 руб.	92 912 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	48	168
Рабочая температура, С°	-50...+45	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	620x400x530	600x2315x1200
Встроенный вентилятор	Да	Нет
Встроенный обогреватель	Да	Нет
Высота, мм	400	2 315
Глубина, мм	530	1 200
Максимальная распределенная нагрузка, кг	150	1 200
Монтажная единица, U	6	48
Полезная глубина, мм	480	1 050
Ширина, мм	620	600
Класс защиты	IP54	IP20
Исполнение шкафа	Настенный	Напольный
Тип шкафа	Всепогодный	Серверный
Каркас шкафа	Неразборный	Разборный
Задняя дверь	—	Перфорация
Передняя дверь	Перфорация	Перфорация
Стенки	Металл	Металл
Производитель	Remer (ЦМО)	Remer (ЦМО)
Встроенный кондиционер	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 20:43, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.