

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Remer (ЦМО) ШТВ-1-30.7.9-КЗАА-ТК	Remer (ЦМО)
Код ДИАС	61969	ШТВ-1-30.7.9-КЗАА-ТК ШТВ-2-18.10.9-КЗА3-ТК-МС3
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	472 651 руб.	446 468 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	198	192
Размеры (ШхВхГ) (мм)	745x1575x935	1045x1040x1180
Встроенный вентилятор	Да	Нет
Высота, мм	1 575	1 040
Глубина, мм	945	1 180
Монтажная единица, U	30	18
Ширина, мм	745	1 045
Класс защиты	IP54	IP55
Задняя дверь	Металл	—
Встроенный кондиционер	—	Да
Рабочая температура, С°	-50...+45	-50...+45
Встроенный обогреватель	Да	Да
Максимальная распределенная нагрузка, кг	800	800
Полезная глубина, мм	820	820
Исполнение шкафа	Напольный	Напольный
Передняя дверь	Металл	Металл
Стенки	Металл	Металл
Тип шкафа	Всепогодный	Всепогодный
Производитель	Remer (ЦМО)	Remer (ЦМО)

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.