

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Болид РИП-12 исп.03 (РИП-12-1/7М2)	Болид РИП-12 исп.108 (РИП-12-5/17М7-V8)
Код ДИАС	62430	18612
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	3 754 руб.	5 551 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	2,5	2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	200x280x100	195x295x90
Диапазон входного напряжения, В	150-253	150-265
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	7	17
Ток нагрузки, А	1	5
Количество АКБ	—	1
Защита АКБ от глубокого разряда	—	Да
Рабочая температура, С°	-10...+40	-10...+40
Выходное напряжение, В	13,6	13,6
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	13,6	13,6
Класс защиты	IP30	IP30
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	Да
Корпус	Металлический	Металлический
Производитель	Болид	Болид

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.