

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	AccordTec ML-395 KB	AccordTec ML-500A
Код ДИАС	64524	68044
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	5 344 руб.	5 881 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	5,5	4,57
Рабочая температура, С°	-30...+50	-40...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	267x70x45	266x67x39
Тип блокировки	—	нормально открытый
Усилие удержания якоря, кг	500	500
Датчик положения двери	Нет	Нет
Тип замка	Электромагнитный	Электромагнитный
Производитель	AccordTec	AccordTec

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:34, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.