

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	REXANT 18-8006 Rexant(шт)	REXANT 02-0290-1 Rexant
Код ДИАС	65090	90401
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	203 руб.	249 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Кратность, м	3	1
Категория кабеля	5е	6
Вес нетто, кг	0,81	0,039
Рабочая температура, С°	-20...+50	-20...+60
Максимальная полоса пропускания, МГц	125	250
Материал проводников	Алюминий плакированный медью (ССА)	Медь (Cu)
Тип проводников	—	Многожильный
Диаметр кабеля, мм	—	4,9
Диаметр проводника (мм)	—	7x0,16
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	129x18x196
Материал изоляции проводников	—	LSZH
Количество пар	4	4
Материал внешней оболочки	LSZH	LSZH
Экран	Нет	Нет
Цвет	Серый	Серый
Трос	Нет	Нет
Назначение кабеля	Внутренний	Внутренний
Тип кабеля	U/UTP	U/UTP
Производитель	REXANT	REXANT

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 01:42, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.