

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	ZKTeco FR1500S	BioSmart BioSmart DCR-PV
Код ДИАС	66044	32418
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	55 850 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-10...+45	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	121x77x38	—
Класс защиты	IP65	—
Интерфейс связи считыватель	RS-485	—
Тип идентификаторов	Отпечаток пальца	—
Производитель	ZKTeco	BioSmart
Наличие клавиатуры	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:34, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.