

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision НКА-A24250-230	OSNOVO PS-12012(ver.2)
Код ДИАС	66966	39256
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	627 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	0...+40	-10...+70
Выходное напряжение, В	24	12
Диапазон входного напряжения, В	230	220
Выходной ток, А	2,5	1
Производитель	Hikvision	OSNOVO
Размеры (ШхВхГ) (мм)	96x81x64.5	28,2x73,8x58,8
Выходная мощность, Вт	60	12

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 15:52, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.