

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	AccordTec ББП-60 БК	Болид МИП-12 исп.101 (МИП-12-3/7П11)
Код ДИАС	67104	80389
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	1 731 руб.	2 366 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-15...+50	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	130x55x40	—
Выходное напряжение, В	12,6	—
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	13,7	—
Диапазон входного напряжения, В	110-250	—
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	17	—
Ток заряда АКБ, А	1	—
Ток нагрузки, А	6	—
Защита АКБ от глубокого разряда	Да	—
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	—
Корпус	Без корпуса	—
Производитель	AccordTec	Болид

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 20:14, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.