

ООО «ДИАС»

+7 (914) 730-57-40 · sales@vl-dias.ru

ИНН 2536332259 · КПП 253601001 · 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 63, оф. 9

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	AccordТес ББП-50 исп.2	Smartec ST-AC030PS
Код ДИАС	67108	61384
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	4 361 руб.	4 100 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-15...+50	-20...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	288x298x78	110x80x37
Выходное напряжение, В	12,6	13
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	13,7	—
Диапазон входного напряжения, В	110-250	90–264
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	17	—
Ток заряда АКБ, А	1,3	—
Ток нагрузки, А	5	3
Производитель	AccordТес	Smartec
Защита АКБ от глубокого разряда	Да	Да
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	Да
Корпус	Металлический	Металлический

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 16:11, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.