

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	AccordТес ББП-60 исп.2	Бастион 193 ББП РАПАН - 40 исп.2х7
Код ДИАС	67109	54708
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	3 465 руб.	4 370 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-15...+50	-10...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	283х298х78	183х151х196
Выходное напряжение, В	12,6	14
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	13,7	14
Диапазон входного напряжения, В	110-250	187-242
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	17	7
Ток заряда АКБ, А	1	0,1
Ток нагрузки, А	6	3,5
Производитель	AccordТес	Бастион
Вес нетто, кг	—	1,5
Количество АКБ	—	2
Тип аккумулятора	—	герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые
Класс защиты	—	IP30
Защита АКБ от глубокого разряда	Да	Да
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	Да
Корпус	Металлический	Металлический

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 02:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.