

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	AccordTec AT-12/50	AccordTec AT-12/15
Код ДИАС	67355	67353
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	1 647 руб.	1 002 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,348	0,282
Размеры (ШхВхГ) (мм)	127х60х76	127х76х60
Выходной ток, А	5	1,5
Рабочая температура, С°	-15...+50	-15...+50
Выходное напряжение, В	12,6	12,6
Диапазон входного напряжения, В	100-240	100-240
Производитель	AccordTec	AccordTec

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 13:14, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.