

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower UTI875EI	IPPON 383323
Код ДИАС	67711	27516
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	4 756 руб.	4 990 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	4,2	4,35
Размеры (ШхВхГ) (мм)	84x159x252	100x143x278
Полная мощность, ВА	875	650
Активная мощность, Ватт	425	360
Влажность, %	0-90 (без конденсата)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	4	2-10
Выходные разъемы	4 x IEC C13	2 x Schuko CEE 7
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 5	45-65
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1% (автоопределение)	50/60
Диапазон входного напряжения, В	165-290	162-285
Производитель	CyberPower	IPPON
Емкость, Ач	5,5	7
Типовое время перезарядки, часов	8,000	10,000
USB-порт	—	Да
Акустический шум, <дБ	—	40
Защита от всплесков напряжения	—	IEC 61000-4-5: 2й и 3й испытательный уровень
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	при U _{вх} > 242 В, то U _{вых} =0,85xU _{вх} ; при U _{вх} < 198 В, то U _{вых} =1,18xU _{вх} .
Защита от перегрузок	—	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 мин; при > 120% - выключится незамедлительно.
Класс защиты	—	IP20
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Выходное напряжение, В	220	220
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.