

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower UTI875EI	Импульс JN85101
Код ДИАС	67711	91342
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	4 756 руб.	6 120 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	0...+40	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	84x159x252	84x159x252
Полная мощность, ВА	875	850
Активная мощность, Ватт	425	480
Влажность, %	0-90 (без конденсата)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	4	Среднее: 2-7; максимальное: 10
Выходные разъемы	4 x IEC C13	IEC 320 C13
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 5	50 или 60 Гц (автонастройка)
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1% (автоопределение)	50/60 ± 1%
Диапазон входного напряжения, В	165-290	162-290
Выходное напряжение, В	220	220-240
Производитель	CyberPower	Импульс
Емкость, Ач	5,5	5,6
Защита от всплесков напряжения	—	Да
Защита от перегрузок	—	Да
Защита от короткого замыкания	—	Да
Вес нетто, кг	4,2	4,2
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Нет
USB-порт	—	Нет
Аварийное отключение EPO	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__