

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower UTI875EI	PowerCom 2068784
Код ДИАС	67711	93982
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	4 756 руб.	4 822 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	4,2	12,9
Размеры (ШхВхГ) (мм)	84x159x252	100x143x278
Полная мощность, ВА	875	600
Активная мощность, Ватт	425	360
Влажность, %	0-90 (без конденсата)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	4	2-4
Выходные разъемы	4 x IEC C13	2 x EURO с резервным питанием
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 5	50 или 60 ±10% (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1% (автоопределение)	(Линейный режим): равняются входной частоте; (Резервный режим): 50 или 60 (±0,25 Гц)
Диапазон входного напряжения, В	165-290	160-275(±4%)
Выходное напряжение, В	220	220 ±5%
Производитель	CyberPower	PowerCom
Емкость, Ач	5,5	7
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4,000
Акустический шум, <дБ	—	40
Защита от короткого замыкания	—	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита от перегрузок	—	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд
Защита АКБ	—	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Аварийное отключение EPO	—	Нет

Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Нет
Горячая замена батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.