

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower UTC850E	CyberPower UT650EG
Код ДИАС	67712	41061
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	4 586 руб.	4 671 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Вес нетто, кг	4,2	4
Размеры (ШхВхГ) (мм)	84x159x252	84x174x280
USB-порт	Нет	Да
Полная мощность, ВА	850	650
Активная мощность, Ватт	425	390
Защита от всплесков напряжения	125 Дж	2430 Дж
Выходные разъемы	2 x Schuko	Schuko x 3
Частота тока вход, Гц	45-65	50 ± 3, 60 ± 3
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1% (автоопределение)	50/60 ± 1%
Выходное напряжение, В	220	390
Емкость, Ач	5,5	7
Типовое время перезарядки, часов	8,000	6,000
Горячая замена батарей	—	Да
Аварийное отключение EPO	—	Да
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Одинарное повышение, одинарное понижение
Защита от перегрузок	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Влажность, %	0-90 (без конденсата)	0-90 (без конденсата)
Время переключения на батарею, мс	4	4
Диапазон входного напряжения, В	165-290	165-290
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	CyberPower	CyberPower
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__