

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                | Заявлено в проекте                  | Предлагаемая замена                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                  | <b>CyberPower UTC650EI</b>          | <b>Импульс JN65101</b>              |
| Код ДИАС                                       | 67713                               | 91341                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                          | 3 397 руб.                          | 5 100 руб.                          |
| Наличие                                        | под заказ                           | под заказ                           |
| Вес нетто, кг                                  | 3,6                                 | 3,9                                 |
| Рабочая температура, С°                        | 0...+40                             | —                                   |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                           | 84x159x252                          | 84x159x252                          |
| Защита от всплесков напряжения                 | 125 Дж                              | Да                                  |
| Влажность, %                                   | 0-90 (без конденсата)               | 0-95 (без конденсации)              |
| Время переключения на батарею, мс              | 4                                   | Среднее: 2-7; максимальное: 10      |
| Выходные разъемы                               | 4 x IEC C13                         | IEC 320 C13                         |
| Частота тока вход, Гц                          | 45-65                               | 50 или 60 Гц (автонастройка)        |
| Частота тока выход, Гц                         | 50/60 ± 1% (автоопределение)        | 50/60 ± 1%                          |
| Диапазон входного напряжения, В                | 165-290                             | 162-290                             |
| Выходное напряжение, В                         | 220                                 | 220-240                             |
| Производитель                                  | CyberPower                          | Импульс                             |
| Защита от перегрузок                           | —                                   | Да                                  |
| Защита от короткого замыкания                  | —                                   | Да                                  |
| USB-порт                                       | Нет                                 | Нет                                 |
| Полная мощность, ВА                            | 650                                 | 650                                 |
| Активная мощность, Ватт                        | 360                                 | 360                                 |
| Тип батареи                                    | Герметичные, свинцово-кислотные     | Герметичные, свинцово-кислотные     |
| Тип ИБП                                        | Линейно-интерактивный               | Линейно-интерактивный               |
| Форм-фактор                                    | Напольный                           | Напольный                           |
| Форма напряжения                               | Ступенчатая аппроксимация синусоиды | Ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Напряжение, В                                  | 12                                  | 12                                  |
| Емкость, Ач                                    | 5                                   | 5                                   |
| Количество аккумуляторов                       | 1                                   | 1                                   |
| Поддержка SNMP                                 | Нет                                 | Нет                                 |
| АКБ в комплекте                                | Да                                  | Да                                  |
| Подключение дополнительных батарей             | Нет                                 | Нет                                 |
| Типовое время перезарядки, часов               | 8,000                               | 8,000                               |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | —                                   | Нет                                 |
| Аварийное отключение EPO                       | —                                   | Нет                                 |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_