

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower UTC850EI	CyberPower UTC650E
Код ДИАС	67714	11657
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	4 586 руб.	3 397 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Вес нетто, кг	4,2	3,6
Полная мощность, ВА	850	650
Активная мощность, Ватт	425	360
Выходные разъемы	4 x IEC C13	2 x Schuko
Емкость, Ач	5,5	5
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	84x159x252	84x159x252
USB-порт	Нет	Нет
Защита от всплесков напряжения	125 Дж	125 Дж
Влажность, %	0-90 (без конденсата)	0-90 (без конденсата)
Время переключения на батарею, мс	4	4
Частота тока вход, Гц	45-65	45-65
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1% (автоопределение)	50/60 ± 1% (автоопределение)
Диапазон входного напряжения, В	165-290	165-290
Выходное напряжение, В	220	220
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	CyberPower	CyberPower
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 18:10, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.