

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower PR1000ELCDRT1U	NIKOMAX NMA-UPS-OL01pf-1-1/3*9a
Код ДИАС	67742	99159
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	114 572 руб.	97 750 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	18	13
Размеры (ШхВхГ) (мм)	430x44x490	440x86x379
Аварийное отключение EPO	Да	—
Активная мощность, Ватт	670	1 000
Защита от всплесков напряжения	810 Дж	Да
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Двойное повышение / Понижение	—
Влажность, %	10-95 (без конденсата)	0-95 (без образования конденсата)
Время переключения на батарею, мс	4	Переход из режима работы от сети в режим работы от батареи < 0 мс, переключение инвертора в режим байпаса < 4 мс
Выходные разъемы	6 x IEC 320 C13	8 x IEC320 C13
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 3	50/60 ±6
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	50/60 ±0.1
Диапазон входного напряжения, В	160-288	100-300
Выходное напряжение, В	220	230 (208, 220, 240)
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Производитель	CyberPower	NIKOMAX
Количество аккумуляторов	4	3
Подключение дополнительных батарей	Нет	Да
Типовое время перезарядки, часов	6,000	—
Акустический шум, <дБ	—	50
Горячая замена батарей	—	Да
Защита от короткого замыкания	—	Да
Защита от перегрузок	—	Да
Защита АКБ	—	Защита от глубокого разряда
Класс защиты	—	IP20
Рабочая температура, С°	0...+40	0..+40
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	1 000	1 000
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Емкость, Ач	9	9
Поддержка SNMP	Да	Да

Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.