

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower OLS6000E	Импульс FW60201
Код ДИАС	67756	91373
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	301 335 руб.	149 430 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	70	58
Размеры (ШхВхГ) (мм)	260x708x550	440x172x660
Активная мощность, Ватт	5 400	6 000
Защита от всплесков напряжения	445 Дж	Нет
Влажность, %	0-90 (без конденсата)	20-95 при 0...+40 С (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	0	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас
Выходные разъемы	1 x Клеммная колодка	Клеммы + IEC-C13x2
Защита от перегрузок	Внутреннее ограничение тока, Автомат, Предохранитель	Да
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 5	40-70
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0,1%	Нормальный режим: (синхр. с вход. сетью): 47 - 53 (вход 50 Гц); 57 - 63 (вход 60Гц). Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%
Диапазон входного напряжения, В	110-276	110-288
Выходное напряжение, В	220	200/208/220/230/240
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку
Производитель	CyberPower	Импульс
Емкость, Ач	7	9
Количество аккумуляторов	20	16
Поддержка SNMP	Да	Нет
Подключение дополнительных батарей	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	7,000	8,000
Класс защиты	—	IP20
Защита от короткого замыкания	—	Да
Акустический шум, <дБ	—	58
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	6 000	6 000
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.