

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower OLS1500ERT2U	CyberPower OLS1000ERT2U
Код ДИАС	67759	67758
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	99 794 руб.	82 468 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Полная мощность, ВА	1 500	1 000
Активная мощность, Ватт	1 350	900
Емкость, Ач	9	7
Вес нетто, кг	18	18
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x88x430	433x88x430
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение ЕРО	Да	Да
Защита от всплесков напряжения	440 Дж	440 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	Да
Влажность, %	20-90 (без конденсата)	20-90 (без конденсата)
Время переключения на батарею, мс	0	0
Выходные разъемы	6 x IEC320 C13	6 x IEC320 C13
Горячая замена батарей	Да	Да
Частота тока вход, Гц	40-70	40-70
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0,5% (автоопределение/настраивается)	50/60 ± 0,5% (автоопределение/настраивается)
Диапазон входного напряжения, В	160-300	160-300
Выходное напряжение, В	220	220
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	CyberPower	CyberPower
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	3	3
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	5,000	5,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__