

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower OL2000ERTXL2U	IPPON 1108028
Код ДИАС	67766	30365
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	272 543 руб.	19 190 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	31	10,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x88x600	139x195x364
Полная мощность, ВА	2 000	2 200
Аварийное отключение ЕРО	Да	—
Активная мощность, Ватт	1 800	1 320
Защита от всплесков напряжения	1335 Дж	125 Дж
Влажность, %	0-90 (без конденсата)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	0	2-10
Выходные разъемы	1 x IEC320 C19, 8 x IEC320 C13	4 x Schuko CEE 7
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от перегрузок	Да	—
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 10 (автоопределение)	45-65
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0,25 (автоопределение/настраивается)	50/60
Диапазон входного напряжения, В	180-280	162-280
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Производитель	CyberPower	IPPON
Количество аккумуляторов	6	2
Поддержка SNMP	Да	Нет
Подключение дополнительных батарей	Да	—
Типовое время перезарядки, часов	5,000	6,000
Акустический шум, <дБ	—	45
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	При U _{вх} > 242 В, U _{вых} =0,85 x U _{вх} ; При U _{вх} < 198 В, U _{вых} =1,18 x U _{вх}
Класс защиты	—	IP20
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Выходное напряжение, В	220	220
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:57, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.