

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Сайбер Электро ЭКСПЕРТ ПЛЮС-10000P	Импульс FF60201
Код ДИАС	67807	91386
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	168 163 руб.	141 700 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	19,05	61
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x130,5x680	191x610x563
Полная мощность, ВА	10 000	6 000
Активная мощность, Ватт	9 000	6 000
Акустический шум, <дБ	55	58
Влажность, %	0-90	20-95 при 0...+40 С (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	0	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 10%	40-70
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0.05	Нормальный режим: 45 - 55 (вход 50); 55 - 65 (вход 60Гц), настраивается; Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%
Диапазон входного напряжения, В	80-300	110-288
Выходное напряжение, В	220	200/208/220/230/240 (настраивается)
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Производитель	Сайбер Электро	Импульс
Емкость, Ач	10	9
Количество аккумуляторов	6	16
АКБ в комплекте	Нет	Да
Класс защиты	—	IP20
Выходные разъемы	—	USB, RS232, EPO, RS485 (опционально) Смарт-слот (для опциональной установки SNMP/Сухих
контактов), карта параллельной работы (опционально)
Защита от перегрузок	—	Да
Защита от короткого замыкания	—	Да
Защита АКБ	—	Да
Типовое время перезарядки, часов	—	8,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Поддержка SNMP	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Защита от всплесков напряжения	—	Нет

Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Нет
---	---	-----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 19:14, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.