

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Smartec ST-CR210S-BK	ZKTeco QR500-B
Код ДИАС	67843	13318
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	20 000 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-45...+60	-10...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	82x42x15	86x86x50
Дальность считывания, см	3-8	5
Класс защиты	IP68	—
Интерфейс связи считыватель	Wiegand-26-36	Wiegand, RS485, USB
Тип идентификаторов	Mifare	Mifare, QR
Производитель	Smartec	ZKTeco
Наличие клавиатуры	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 22:10, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.